

Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації
для ознайомлення з громадськістю

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біотеплосервіс» (ТОВ «Біотеплосервіс»), код ЄДРПОУ – 42170936, юридична адреса: 48650, Тернопільська область, Чортківський район, с. Дзвиняч, вул. Промислова, 4, тел. 0666777888, ел. адреса: d/lurachov@gmail.com, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котельні, розміщеної в м. Заліщики по вул. С. Бандери, 86, яка опалює Комунальне некомерційне підприємство «Заліщицька центральна міська лікарня» Заліщицької міської ради.

ТОВ «Біотеплосервіс» спеціалізується по постачанню пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Джерелом забруднення є твердопаливний котел Kalvis-950, який працює на відходах деревини.

Підприємство належить до 2 групи об'єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів. Діяльність котельні оцінці впливу на довкілля не підлягає.

Викиди в атмосферу від виробничої діяльності за рік становлять – 157,032 т, з яких 149,52 т. парникових газів (метан, азоту (1) оксид [N₂O], вуглецю діоксид). Решту 7,512 т. становлять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 3,705 т, діоксид азоту – 1,063 т, оксид вуглецю – 1,036 т, сірки діоксид – 1,469 т, НМЛОС – 0,239 т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів в атмосферу не передбачені.

Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 46021, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул. М. Грушевського, №8, Тернопільська обласна державна адміністрація, тел. 0352-25-95-93, електронний адрес eco_ter@eco.te.gov.ua протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації.