

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

**ВІДДІЛ ОСВІТИ БІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛ ОСВІТИ БІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ),** ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 43041459, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Біла, вул. Молодіжна, буд.19; тел. +380966778343; адреса електронної пошти: osvita@bilecka-gromada.gov.ua має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МШАНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ БІЛЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за адресою: Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Мшанець, Білецька територіальна громада, вул. Центральна, буд. 143.

МШАНЕЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ. – заклад, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти учнів.

Метою отримання дозволу на викиди – отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

На об'єкті є 4 стаціонарних (в т. ч.: 2 - організованих, 2 - неорганізованих) джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Для опалення приміщень школи в паливній використовуються: котел опалювальний газовий водогрійний ATON SAAB-96 (потужність 96 кВт); котел опалювальний газовий водогрійний «Горинь» КВГ-100 (потужність 100 кВт); паливо – природний газ.

Резервні джерела електроживлення: бензиновий генератор Cusbir CJB9500-E3 (потужність - 7,5 кВт); бензиновий генератор NIK IG2200 (потужність – 2,0 кВт).

Діяльність об'єкта відноситься до третьої групи за ступенем впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (тонн/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0,01471; оксид вуглецю – 0,82038; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,33005; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,00870, вуглецю діоксид – 193,5791; азоту (I) оксид – 0,000559; метан – 0,003455, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00473.

Згідно розрахунків розсіювання приземних концентрацій викидів забруднюючих речовин на об'єкті перевищень медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць немає. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялися – перевищень нормативних граничнодопустимих викидів немає.

Згідно Закону України від 23.05.2017 № 2959-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об'єкта не відноситься до видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів (ГДВ), для речовин, на які не встановлені нормативи ГДВ згідно законодавства - величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного повідомлення до *Тернопільської обласної військової адміністрації* за адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел./факс +38(0352) 25-95-93, адреса електронної пошти: *eco\_ter@eco.te.gov.ua*.